

質疑・回答書

告示番号	第50号	件 名	平成29年度庄内下水道処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	特記仕様書 第8節 仮設工 3.特記事項に仮設ポンプ保護装置が作動する際、中央に警報があがるようにすることと記載されていますが、中央までの配線距離、発報方法をご教示ください。		配線距離は仮設ポンプ盤から第2電気室までです。発報方法は既設接点を使用し中央に表示します。詳細については受注後の協議によります。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp