

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第50号	件 名	平成29年度庄内下水処理場水処理設備更新工事
No	質疑事項			回 答
1	図面番号M-10「最初沈殿池廻りスカ管平面図(更新)」 ～図面番号M-36「重力濃縮槽廻りスカ管断面図(撤去)」 ・最終沈殿池から曝気沈砂池流入水路までの200A終沈スカ管が工事対象ですが、管廊内でΦ 1000送気管の奥側(壁側)に布設されています。施工に際し、送気管を上越して管材の搬出入及び作業員の入退場をお考えでしょうか。			ご質問のとおりです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp