

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第52号	件 名	平成29年度猪名川流域下水道原田処理場場内用水設備工事
No	質疑事項			回 答
1	鋼管、STPY、SGPW、SUS304TPYの管の厚さを、それぞれ御教授願います。			STPYは7.9t、SGPWはJIS G 3442準拠、SUS304TPYはSch20Sとします。
2	フランジの規格は10K、STPY、SGPWのボルトナットの材質を、それぞれ御教授願います。			いずれもSS400+Znメッキとします。
3	鋳鉄管はNS形3種管・内面はモルタルライニングで考えますがよろしいでしょうか。			K形3種管・内面エポキシ樹脂粉体塗装とします。 (日本下水道事業団・機械設備工事一般仕様書に準拠)
4	配管類は日水協の検査証明が必要でしょうか。御教授願います。			(社)日本下水道協会規格(JSWAS)及び 日本工業規格(JIS)に定められた製品を使用してください。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp