

質疑・回答書

告示番号		348号	件 名	ふれあい緑地園路再整備工事
No	質疑事項			回 答
1	桁等購入費及び工場原価の対象製品があれば教えて頂きたいです。			金抜設計書の代価表164号のモニユメントが該当します。
	代価表129.130号の有機肥料とは、具体的にどのようなものですか。			成分比N(窒素):2 P(リン酸):8 K(カリウム):4の有機肥料を想定しています。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp