

質疑・回答書

告示番号	第59号	件 名	平成29年度庄内下水処理場ポンプ施設耐震補強工事
No	質疑事項		回 答
1	特記仕様書-参考-2. 技術管理費(積上げ)の鉄筋探査工について3社に見積を依頼されていますが単価の決定方法をご指示願います。①3社見積の一番安価な単価②3社見積の平均単価③その他 また、鉄筋探査工の数量は耐震補強工(冷却水槽部、流入渠部)のコンクリート面(壁面、床面)の目荒し工合計数量124m2と考えればよいかご指示願います。		・見積単価については、3社見積りの一番安価な単価を採用しています。 ・鉄筋探査工の数量については、ご質問のとおりです。
2	間接工事費について平成29年度大阪府建設工事積算基準により、共通仮設費の地域補正は市街地(DID補正)(2)補正係数1.2、現場管理費の地域補正は、市街地(DID補正)(2)補正係数1.1を使用すればよいかご指示願います。		平成28年度大阪府建設工事積算基準より、 共通仮設費の地域補正は、施工地域・工事場所区分「市街地」の補正值2.0% 現場管理費の地域補正は、施工地域・工事場所区分「市街地」の補正值1.5% を使用しています。
3	設計書第1号代価表で劣化部除去工(超高压洗浄)において洗浄水は産廃処理となりませんか。産廃処理となるのであれば処分量及び処分先をご指示願います。		洗浄回収水につきましては、少量と予想されるため、当処理場内での処理を行う予定にしております。なお、処理方法については、別途協議を行います。