質疑・回答書

告示番号	件名	平成29年度柿ノ木受配水場ポンプ整備工事
No	質疑事項	回答
1	特記仕様書P.2 1.ポンプ分解整備対象(柿ノ木配水場) No.1配水ポンプの製造番号を教えてください。	No.1配水ポンプの製造番号は、RP41910-02 1/5 です。
2	柿ノ木受水場・柿ノ木配水場の各ポンプ室に 天井クレーンは有りますでしょうか？	天井クレーンは、柿ノ木受水場及び配水場にはありません。但し、柿ノ木受水場のみに2tホイストがあります。