

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市中豊島分団服部班機械器具置場外装改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	LEDスポットライト、LED赤色灯の参考になるメーカー、型番を教えてください。	LEDスポットライトはパナソニック NNY24143LE9350形LEDスポット5000K広角 同等品以上とします。 LED赤色灯はNNF20293CLEd赤色灯電源別置型 同等品以上とします。	
2	シャッターの文字は、カッティングシート、ペイント書きのどちらでも良いですか。	シャッターの文字はペイント書きとします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp