

質疑・回答書

告示番号		第555号	件 名	東豊中線歩道改良工事(2工区)
No	質疑事項			回 答
1	代価表6号について 構造物作業で取壊し対策不要となっておりますが、近隣にスーパー・神社等が有り歩行者が多いのですが、対策不要にての作業でよろしいでしょうか。			対策不要と考えていますが、現場状況に応じて協議事項とします。
2	代価表9号について 機械施工 BH0.35㎡での作業と有りますが、大型重機での作業でよろしいですか。 回送車両には10t車が必要となりますが、現場内に駐車は可能ですか。 大型重機で作業をするのであれば、機械の日々の回送はどこに計上されておるのかお教え下さい。			設計書に記載されている施工パッケージ型積算方式による歩掛に関しては代表規格の機械であり、指定機械ではありません。 また、使用する質量20t未満の建設機械の回送にあたっては、共通仮設費率に含まれているものとします。
3	内訳表8号について 特記事項で交通誘導員が254人(B)になっておりますが、夜間作業も有ります内訳をお教え下さい。			昼間236人、夜間18人です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp