

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立豊島西小学校給食配膳室改修工事
No	質疑事項		回 答
1	自転車置場材質についてですが、 図面No,A-06特記仕様書には、鋼材SS400、溶融亜鉛メッキ。 図面No,A-24には、亜鉛アルミマグネシウム合金めっき鋼管と なっています。 A-06の特記仕様書の材質で製作と考えてよろしいですか？ 又、既製品と考えてもいいのでしょうか？		自転車置場材質は図面No,A-24のとおり亜鉛アルミマグネシウム合金めっ き鋼管とします。自転車置場は既製品とし、タクボ自転車置場SP1GTAシ リーズ SP13GTA-K同等品以上とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp