

質疑・回答書

告示番号	市立豊中病院告示第3号	件名	市立豊中病院照明設備更新工事
No	質疑事項		回答
1	蓄電池設備(非常照明用、受変電操作用)を何階の電気室へ設置するかご教示ください		B3Fのバッテリー室への設置で、お願いします。
2	電気32図 器具番号5 ベッドライト(564台納品)の落下防止対策をどのような形で見込めばよろしいでしょうか。		器具撤去後の下地状況を確認し、適当な落下防止対策をお願いします。図面では564台納品と記載しておりますが、撤去新設工事とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp