質疑・回答書

告示番号		件名	平成30年度下水道築造工事(上野西2丁目)に伴う排水設備設置工事
No	質疑事項		回答
1	水中汚水ポンプの参考メーカー、参考品番をご指示願います。		参考メーカーは(株)鶴見製作所、参考品番はTOS100NZ47.5-61になります。
2	今回工事の撤去材の種類を開示下さい。		今回工事は機器の新設工事になりますので撤去材はありません。