

質疑・回答書

告示番号		豊中市上下水道局告示第34号		件 名		平成30年度下水道改築工事(8工区 東寺内町外)	
No	質疑事項					回 答	
1	明細書5号 換気設備φ 250 換気設備工 明細書14号 付帯換気設備 換気設備工 明細書20号 換気設備φ 250 換気設備工 明細書30号 付帯換気設備 換気設備工 明細書37号 換気設備 換気設備工(更生φ 250 自立管) 換気設備工(改良φ 250 二層構造管) 換気設備工(改良) 上記各明細書の日数をご教示願います。					積算上、下記の日数を計上しています。 明細書5号 換気設備φ 250 換気設備工 :11.01日 明細書14号 付帯換気設備 換気設備工 :35.9日 明細書20号 換気設備φ 250 換気設備工 :2.49日 明細書30号 付帯換気設備 換気設備工 :41.5日 明細書37号 換気設備 換気設備工 ・換気設備工 (更生φ 250 自立管) :3.46日 ・換気設備工 (改良φ 250 二層構造管) :0.54日 ・換気設備工 (改良) :1.4日	
2	明細書6号 反転・形成用水替φ 250 潜水ポンプ運転工 止水プラグ損料φ 150 止水プラグ損料φ 200 止水プラグ損料φ 250 止水プラグ損料φ 1000 明細書15号 付帯水替工 ポンプ運転工 明細書21号 反転・形成用水替φ 250 潜水ポンプ運転工 止水プラグ損料φ 150 止水プラグ損料φ 250 明細書31号 付帯水替工 ポンプ運転工 代価表112号 管きよ更生水替工 更生φ 250(自立管) 潜水ポンプ運転工 止水プラグ損料φ 150 止水プラグ損料φ 200 止水プラグ損料φ 250 止水プラグ損料φ 1000 代価表115号 管きよ更生水替工 更生φ 250(二層構造管) 潜水ポンプ運転工 止水プラグ損料φ 150 止水プラグ損料φ 250 代価表116号 管きよ更生水替工 改良 潜水ポンプ運転工 止水プラグ損料φ 150 止水プラグ損料φ 250 上記各明細書・代価表の日数をご教示願います。					積算上、下記の日数を計上しています。 明細書6号 反転・形成水替φ 250 潜水ポンプ運転工:11.01日 止水プラグ損料φ 150mm:10.88日 止水プラグ損料φ 200mm:0.98日 止水プラグ損料φ 250mm:11.84日 止水プラグ損料φ 1000mm:0.83日 明細書15号 付帯水替工 ポンプ運転工:3.1日 明細書21号 反転・形成水替φ 250 潜水ポンプ運転工:2.49日 止水プラグ損料φ 150mm:1.66日 止水プラグ損料φ 250mm:1.66日 明細書31号 付帯水替工 ポンプ運転工:10.9日 代価表112号 管きよ更生水替工 更生φ 250(自立管) 潜水ポンプ運転工:3.46日 止水プラグ損料φ 150mm:2.04日 止水プラグ損料φ 200mm:0.2日 止水プラグ損料φ 250mm:3.92日 止水プラグ損料φ 1000mm:0.46日 代価表115号 管きよ更生水替工 更生φ 250(二層構造管) →代価表115号 管きよ更生水替工 改良φ 250(二層構造管)について回答しています。 潜水ポンプ運転工:0.54日 止水プラグ損料φ 150mm:0.41日 止水プラグ損料φ 250mm:0.24日 代価表116号 管きよ更生水替工 改良 潜水ポンプ運転工:1.4日 止水プラグ損料φ 150mm:0日 止水プラグ損料φ 250mm:0日	