

## 質疑・回答書

告示番号	件名	平成30年度庄内下水処理場監視制御設備実施設計業務委託
No	質疑事項	回答
1	ITV設備は現場設置のカメラ更新も含まれる理解で宜しいでしょうか。 この場合、現状のカメラ台数をご教示ください。	そのとおりです。 現状のカメラ台数は12台です。
	現在の今回対象施設である監視室、計算機室、電気室の建築機械(空調換気)の系統方式は個別方式でしょうか。	現在は監視室、電気室は集中管理、計算機室は個別方式です。
	今回対象施設である処理場内放送設備と建築電気(照明)の設計対象は監視室、計算機室、電気室のみでしょうか。	そのとおりです。