

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第52号	件名	平成30年度小曾根第1ポンプ場No.3雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	特記仕様書 P10 (4)軸受 1)水中軸受はセラミックス軸受とし、外部注水を不要とする。とありますが、外部注水不要の「樹脂製軸受」とさせていただきます。(特記仕様書P11 水中軸受欄には、「セラミックス軸受又は同等品」と記載がございます)	システム設計後の協議によります。	
2	特記仕様書 P12 8. 試験、検査において「本ポンプ及び減速機の検査は、・・・自社工場にて製作、組立完了後JISB8301に準拠した性能検査を行う」とありますが、減速機については減速機メーカーから購入し、自社工場にてポンプと組立を行い、性能検査を実施することで宜しいでしょうか。	質問のとおりで可とします。	
3	特記仕様書 P30 第5節 撤去工 §1 ポンプ設備撤去設備において、各機器の質量をご教示願います。	各機器の積算時の重量は以下のとおりです。 ポンプ : 6.41t エンジン : 4.85t 減速機 : 0.34t 吐出弁 : 7.07t フラップ弁 : 0.8t 空気槽 : 0.25t 真空ポンプ : 0.5t 消音器 : 1.4t	
4			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp