

質疑・回答書

告示番号	299号	件名	豊中市立二ノ切温水プール改築工事
No	質疑事項		回答
1	<p>本件には汚染土除去工事が含まれておりますが、本整備事業に伴い土壌調査を実施されていると思います。今回施工範囲の調査結果など、土と水の汚染状況(成分・範囲等)がわかる資料を提示頂く事は可能でしょうか。(汚染状況により大幅な金額変動が見込まれるため)</p>		<p>土壌調査の調査結果は別添資料の通りです。また、地下水については豊中市地下水水質分析の結果より環境基準値未満であることを確認しております。土壌汚染対策工事の工事内容及び施工範囲は図面番号A-16、A-17に記載の通りとします。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp