

## 質疑・回答書

告示番号	第299号	件 名	豊中市立二ノ切温水プール改築工事
No	質疑事項	回 答	
5	各室内仕上げ下地にて軽量鉄骨下地の項目の中に「木」が記載されていますが用途指示願います。	各室内仕上下地について、木下地は使用しないこととします。	
6	MWC(2)とWWC(2)のバスリブ天井は露受けは必要でしょうか	不要とします。	
7	南面歩道からの歩行者用仮設通路は床は鉄板敷き養生及び両サイド切面はシート等で養生と考えて宜しいでしょうか	床は鉄板敷き養生(防滑性のあるもの)及び両サイド切面はシート等で養生とします。	
8	汚染土掘削の際、揚水で上がった汚染水の処理は施設が必要でしょうか	地下水は、ノッチタンクを設け土粒子を除去する等の方法で適切に処理することとし、その処理工法及び水質分析については、豊中市上下水道局等関係部局と協議を行い、工事用排水届等の届出及びその他の必要な分析を監督職員の承諾を受け実施するものとし、費用は本工事に含むものとします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp