

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第89号	件名	豊中市立千里体育館空調設備改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	機器類の予備フィルターについて、特記仕様書M-02では必要数の指示は無く、図M-10～12にも特記がございませんがエアコンPAC・MAC・RAC及び全熱交換器HEXそれぞれ100%を見込むと考えてよろしいでしょうか。	PAC, MAC, HEXの機器については、予備フィルターを100%見込むものとします。	
2	図M-11 空冷ヒートポンプエアコンMAC-1～7室外機は高効率タイプですが、高調波対策(アクティブフィルター)について特記がございませんが必要と考えてよろしいでしょうか。	高調波対策は不要とします。	
3	図M-43 撤去機器表の内、冷媒溶液回収作業が必要な吸収式冷温水機R-2及び冷媒フロン回収作業が必要なエアコンMAC/PAC-1～7, TAC-1の既存納入メーカー及び機器の品番等について分かるようでしたら、ご提示下さい。	吸収式冷温水機は荏原製 RADG015です。 エアコンはダイキン製で、品番については不明です。	
4	図M-10 全熱交換器(回転式)HEX-1-1～3-1及び、図M-12 全熱交換換気扇HEX-1～11については個別コントロールスイッチのみとし、集中リモコン類は不要と考えてよろしいでしょうか。	質疑内容のとおりで宜しいです。	

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第89号	件名	豊中市立千里体育館空調設備改修工事
No	質疑事項		回答
5	自動制御設備工事で中央監視改修等がございますが、ポイント追加や既設部分との取り合いが関連しますので、既存納入業者様をご提示ください。(なおご指示無き場合は不明箇所が発生するため、一部概算対応となります)		既存納入業者は NECネットエスアイ株式会社です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp