

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第36号	件 名	令和元年度猪名川流域下水道原田処理場3系急速ろ過設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>特記仕様書: § 14 急速ろ過池 5. 特記事項に「逆洗時における流量均等性確保を目的として、隣接ブロック間に連通個所を設けること。また、ブロック間の接続部は、EPDM 製シール材(金型成型品)によりシール性を高めること。」とあります。仕様の変更は可能でしょうか？</p>	<p>仕様の変更はできません。</p>	
2	<p>特記仕様書: § 1 スクリーン 図面1の7頁目「地下1階上部平面図」を見ると、二次処理水はスクリーンの外側から内側に入る機器をふまえた土木構造・機器仕様と考えます。その理解でよろしいでしょうか？</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>	