

質疑・回答書

告示番号		件 名	令和2年度穂積ポンプ場電気設備実施設計業務委託
No	質疑事項		回 答
1	今回対象機器リストを提示願います。		別紙参考資料のとおりです。
2	中央監視制御設備も改築更新の対象でしょうか。		改築更新対象です。
3	配管被覆やパッキンのサンプリングは、足場や特殊な工具等が不要で、容易に可能なのでしょうか。		約4mの高さに配管被覆があるため、簡易足場があればサンプリング可能です。
4	床荷重について検討とは常時荷重の確認でよろしいでしょうか。 また、補強が必要となった場合は、設計対象変更と考えてよろしいでしょうか。		常時荷重の確認です。 補強が必要となった場合は、結果に基づいて協議によります。
5	構造等は、現行の基準を満足することと記載されていますが、L2耐震を意味するのでしょうか。(L2耐震の計算が必要なのでしょうか。)		L2耐震を意味します。 (耐震診断の結果、L2を満足しています。)
6	完成図書は、CADデータの貸与が可能でしょうか。		完成図書はPDFデータの貸与が可能です。