

質疑・回答書

告示番号	20302020010020200000	件名	令和5年度猪名川流域下水道原田処理場3系脱水機棟排煙ファン補修工事
No	質疑事項	回答	
1	機器類が工期内に入荷されない場合は、工期の延長が可能でしょうか。 ※排煙ファンの納期が、メーカーより8カ月必要と回答されました。担当課から機器の承認を頂いて製作にかかるため、竣工は早くても令和6年7月になります。	今年度中に竣工ができない場合、工期の延長はできません。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp