

質 疑 書 回 答

平成 25年 8月 7日

工事名又は業務名 わかたけ園移転整備工事設計業務「電子入札案件」

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 2 頁 設計図書: _____ 頁)

設計概要-1 その他 1) の解体撤去工事とは添付図による階段部分のみと考えてよろしいでしょうか? その他壁、開口部の撤去も考慮必要でしょうか? また、当該建築部分には既存の建築物(現存建築物、付属建築物)等は無いためと考えてよろしいでしょうか。

回 答

解体撤去工事は添付図の階段室・ゴミ置場・身障者トイレ部分及びそれに付随する廊下・EPS等を含みます。X9通りより右側とお考え下さい。

また、今回増築予定地にはサイクルポートがあり(追記資料-1)、これも撤去する必要があります。

