

# 質問・回答書

令和 6年 5月 10日

案 件 名 守口市立図書館受変電設備改修工事実施設計業務委託

質問事項	回答
仕様書の第2章 2.3設計内容の (1)受変電設備機器更新(対象機器は別添資料参照) とありますが、別添資料とはどの資料のことでしょうか	別添資料は、添付している平面図を指します。 具体的な機器の明記はしてないが、直流電源装置及び 直流電源装置に付随する蓄電池を想定しています。