

質疑・回答書

令和2年6月30日

発注番号	02KD-9	件名	津田高区配水場他電気計装設備更新工事
No.	質 疑 事 項		回 答
1	発注仕様書 第9節 施工条件に「監視制御設備工事業者と連係し、送配水運用に支障無いようにすること。」とありますが既設制御内容を十分調査したうえで、打合せや試運転調整に加わり対応するということはよろしいでしょうか。		中央操作室までの、信号取合い試験の確認までを、監視制御設備工事と協力して実施してください。
2	発注仕様書の 第2章 第4節(1) 3. 計装盤 6)支給品及び(2) 3. 計装盤 6)支給品について監視制御設備工事業者と打合せ、確認検査及び試運転調整の対応は本工事に含むということはよろしいでしょうか。		支給品の確認検査は、発注者で行います。取付け、中央操作室までの、信号取合い試験の確認までを、監視制御設備工事と協力して実施してください。
3	機械警備設備の更新時に未警戒となる場合が想定されておりますでしょうか。その時の対策方法等をご教示ください。（夜間の警備員配置など）		順次切替をしていくものと考えております。作業時間外に未警戒時間があることは想定しておりません。
4	サンプリングポンプ交換時は水質確認出来ませんが、対策として仮設は必要でしょうか。若しくは水道局様で、適時手検査を実施して頂けるのでしょうか。ご教示ください。		想定停止時間は数時間と想定しておりますので、仮設は必要ありません。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)