

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和2年6月30日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	対象施設の調圧水槽は含まれますか。 含まれる場合は特殊人孔（現打ち）として耐震診断を行えばよいでしょうか。	含まれます。 施設に適合した入力条件を整理し耐震診断を実施して下さい。
2	放流渠、吐口については下水道施設として耐震診断を行えばよいでしょうか。（河川構造物として耐震計算は不要として良いでしょうか）	各施設に適合した入力条件を整理し耐震診断を実施して下さい。
3	標準仕様書2. 7について、“設備の耐震性を定量的に評価する”について、今回業務には含まれないという理解で宜しいでしょうか。	含まれます。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)