質疑 • 回答書

令和2年 9月 1日

発注	番号	02KB-43	件 名	平野小学校	管理棟他電灯設備改修工事	
No.	質疑事項				回	答
1	図面番号 E-05 換気扇廻り参考図において、コンセント改修部にはメタルモールスイッチボックスは既設でついているのでしょうか? ついている場合、スイッチボックスは改修不要でしょうか? ご教示下さい。				ついておりません。	

枚方市 総務部 契約課

 $\texttt{TEL} : \texttt{0.72-8.41-1.3.45}, \quad \texttt{FAX} : \texttt{0.72-8.41-2.0.1.5}$

Eーmai I送付先:keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)