

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年4月27日

発注番号	03KA-27	件 名	サンポエムひらかた受変電設備更新工事
No.	質 疑 事 項	回	答
1	仮設フェンスの扉の鍵は、南京錠でよろしいでしょうか。		よろしいです。
2	キュービクル内の養生敷き鉄板とありますが、敷鉄板の厚み 20 mmで見えています。問題ないでしょうか。		厚みは 22mm です。
3	敷き鉄板は、キュービクル側には必要、とありますが、発電機側にも必要でしょうか。		E-11 に示す通り必要です。
4	仮設キュービクルの基礎用鉄骨は、塗装無しでよろしいでしょうか。		無しでよろしいです。
5	仮設キュービクルのリース商品は、消防認定品は無いようなのですが、いかがでしょうか。必ずしも消防認定品でないとはいけませんか。		消防認定品又は、消防長が火災予防上支障がないと認める構造であれば良いです。
6	最終的に撤去した仮設ケーブルの処分は、どのように処分すればよろしいでしょうか。ご教示ください。		他の撤去品と同様にマニフェストを提出し、適切に廃棄処分して下さい。
7	E-11～E-13 に、停電保障を行うものとする、とありますが、過去の施工での停電工事の中で、停電時に対応すべき機器や物等わかればご教示いただけませんか。		E-11～E-13 に示す仮設給電切替作業を速やかに行えば対応すべき機器等はありません。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)