

# 質 疑 ・ 回 答 書

令和3年7月28日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	教室棟（北東側）1階支援教室のコンセントですが、撤去図面（E-08）より改修図面（E-05）の方が2P15A×2が1個多いです。増設と考えてよろしいでしょうか。その場合、配管・配線、スイッチボックス等の詳細をご教授お願い致します。	撤去数は改修図面の数を正とします。
2	管理棟2階音楽室の照明ですが、撤去図（E-09）内の詳細図では、レースウェイが取付けられている様にも思われます。既設にレースウェイは取付けられているのでしょうか。取付けられている場合、改修は対象外でしょうか。改修対象の場合はサイズもご教授お願い致します。	既設でレースウェイはあります。改修は対象外です。

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）  
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）  
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）