

質 疑 ・ 回 答 書

令和3年11月2日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	代価表第4号「仕上（夜間）」内、「本管口仕上工（夜間）」につきまして、配合するセメントの種類をご教示ください。	モルタル配合 1:2 です。
2	代価表第4号「仕上（夜間）」内、「マンホール底部仕上工 モルタル上塗り工（マンホール用）（夜間）」につきまして、仮排水工が入っているのかどうかご教示ください。	計上しておりません。
3	代価表第6号「仮設備（夜間）」内、「仮製管工（夜間）」につきまして、材料費は含まれているのかご教示ください。	下水道用設計標準歩掛表に基づき算出しております。
4	代価表第7号「機械器具損料」につきまして、1 供用日にかかる割増率がいくらになるかご教示ください。	1.1 です。
5	工種区分が「下水道工事（4）」とありますが、更生工補正はかからないと考えていいのかご教示ください。	ご質問のとおりです。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)