## 質疑 • 回答書

令和5年7月28日

発注	番号	05KA-99	件名	渚西中学校	死他体育館外壁改修工事	
No.	質 疑 事 項				□	答
1	第一中学校のトイレブース扉について、A2-07 にて『ブース戸改修』とあるが建具について他に記載がない為、既設扉を再利用しての勝手変えか新設かどうかを教えて頂きたい。また、殿山第一小学校のA3-03 図面に記載の『トイレブース扉開閉方向変更』については既設扉再利用の勝手変えと考えてよろしいでしょうか				第一中学校についてブース戸改修とあります が誤記であり、ブース扉の改修はありませ ん。 殿山第一小学校のブース扉については、既設 扉の再利用での開き方向の変更となります。	
2	第一中学校の図面について、A2-04・05 では2階及び3階の改修箇所のトイレブース 扉は内開きとなっているが、A2-07 では2 階3階共に外開きとなっている。また M2-06では2階は内開き、M2-07の3階の改修 図面は外開きとなっており図面によって仕 様が異なっている為正しい仕様を確認したい			イレブース -07 では 2 。また M2- 3 階の改修 によって仕	第一中学校のトイレブース扉は A2-04 及び A2-05 が正しい表記となります。	

枚方市 総務部 契約課

 $\texttt{TEL} : \texttt{0} \; \texttt{7} \; \texttt{2} - \texttt{8} \; \texttt{4} \; \texttt{1} - \texttt{1} \; \texttt{3} \; \texttt{4} \; \texttt{5} \; , \quad \texttt{FAX} : \texttt{0} \; \texttt{7} \; \texttt{2} - \texttt{8} \; \texttt{4} \; \texttt{1} - \texttt{2} \; \texttt{0} \; \texttt{1} \; \texttt{5}$ 

Eーmai I送付先: keiyaku-kouji@city. hirakata. osaka. jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)