

質 疑 ・ 回 答 書

令和5年8月31日

発注番号	05KA-146	件 名	香里小学校教室棟電灯設備改修工事
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	「石膏ボード t=9.5 + ケイカル板 t=6 900×1800」とありますが、どのような施工方法となるのでしょうか。 また、石膏ボード及びケイカル板のそれぞれのサイズをご教授お願い致します。	現状が2重貼り天井のため、釘、ねじ、接着剤等で施工し、石膏ボード及びケイカル板ともに900mm×1800mmで張り替えとします。	

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)
keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)
keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)