

## 質 疑 ・ 回 答 書

平成 28 年 7 月 22 日

発注番号		開札日	平成 28 年 7 月 28 日
業務名	深野第 4 ポンプ場改築実施設計業務委託		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	<p>[2] 特記仕様書 3. (2) 河川・水路等の断面・水位等について調査とありますが、水位測定は雨天時に行うものでしょうか。</p>	<p>晴天時はもちろん雨天時の水位も設計業務に必要であると判断しますので、雨天時の水位測定も実施してください。</p>	
2	<p>[2] 特記仕様書 3. (5) 建屋を含んだ既設ポンプ場を取り壊し、新設ポンプ場を新設とありますが、躯体は含まないと記載されております。 既存の躯体は利用するものとお考えでよろしいでしょうか。 既存の躯体を利用する場合、その耐震性能評価は本設計に含まれますか。</p>	<p>特記仕様書において躯体は含まないと記載されておりましたが、躯体を含むの間違いであります。 よって、躯体を含めた検討が必要となります。</p>	