

## 質疑・回答書

平成 29 年 4 月 24 日

発注番号		開札日	平成 29 年 4 月 27 日
工事名	観音排水区(第 28-1 工区)工事完了に伴う舗装復旧工事		
質問 番号	質疑事項	回答	
1	設計図書 1 頁 舗装版溝切り 第 7 号明細書 第 8 号代価表 現地状況を確認したところ現況 グルーピング工法による施工が 施されていますが、設計図書では 普通作業員となっていますがど のような工法となりますか？ ご教授ください。	質問にあります舗装版溝切りにつ きましては、グルーピング工法によ る施工として計上しております。な お、施工時期等を考慮する必要があ るため、別途協議対象とします。	