

質 疑 ・ 回 答 書

平成 29 年 10 月 18 日

発注番号		開札日	平成 29 年 10 月 24 日
業 務 名	東部第四及び第五配水池耐震診断業務		
質問 番号	質疑事項	回答	
1	詳細設計について ・ 資料収集の項にもある、復元計算に必要な竣工時の構造計算書及び、構造の確認できる竣工図の借用は可能ですか。	・ 可能です。	
2	・ 土質調査結果の借用は可能ですか。	・ 可能です。	
3	・ 劣化調査時には配水池の休止（空水）は不可能と考えてよいですか。	・ 不可能です。	
4	・ 足場等の搬入、設置数量などの参考になる一般平面図や構造図をお示しください。また、仮設や構造物調査の項目ごとの計上（設計数量）をお示しください。	・ 仕様書 2 ～ 3 ページ記載 ・ 高所調査には高所作業車、梯子、脚立、移動式足場（単管又はビティ足場組立ローラー付）等を使用すること。 ・ 高所で接近が不可能な場合には双眼鏡等による遠望目視とする。 ※足場は特に考えていません。	
5	・ 基礎形式は直接基礎ですか、杭基礎ですか。	・ 直接基礎です。	