

質疑・回答書

平成 30 年 8 月 6 日

発注番号	3001603	開札日	平成 30 年 8 月 9 日
業務名	下水道管路施設耐震診断調査業務委託		
質問番号	質疑事項	回答	
1	特殊マンホールの構造図（配筋図を含む）および当初の構造計算書はありますか。	<p>特殊マンホール 8 箇所については基本的に構造図はありますが、ない箇所については現地調査にて確認願います。なお、配筋図及び構造計算書はありません。</p> <p>よって、図面・配筋図等ない場合は現地調査等の確認を踏まえ仮想設計による診断となります。</p>	
2	特殊マンホールの図面を提示していただくことはできますか。	<p>開札後、打合せ時に提示いたします。</p>	