

## 質 疑 ・ 回 答 書

令和4年1月17日

発注番号	50301607	開札日	令和4年1月24日
業 務 名	中部排水区（第 R3-1 工区）改築工事		
質問 番号	質疑事項	回答	
1	第5号明細書の反転・形成（第9号代価表）の更生延長 59.21m が 1 回施工で積算されていますが、29.77m と 29.44m の 2 回施工ではないでしょうか。	更生延長については、合計延長で積算しております。設計は 2 スパンで仕上工及び仮設備設置工・撤去工を計上しております。	