

質 疑 ・ 回 答 書

令和 4年10月24日

発注番号		開札日	令和 4年10月28日
委 託 名	灰塚小児童クラブ改修機械設備工事		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	既設給水管 HIVP20 よりφ20 給水管を延長して M-5 平面詳細図のトイレ入っていますがトイレ給水管はφ30～となっております 既設給水管がφ20 のため、φ30 をφ20 と解釈していいですか、ご指示願います。	よろしい。別紙参照	
2	1階・2階 児童クラブ内流し台及び 2階手洗い流しは建築工事として理解していい ですか ご指示願います。	よろしい。	