

平成27年6月23日

質疑回答事項通知書

業者各位

平成27年6月26日～平成27年6月30日入札執行の予定である「平成27年度市営住宅特殊建築物定期点検委託業務」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	20棟全てにおいて赤外線調査が必要でしょうか。必要な棟数を指示下さい	20棟全てにおいて手の届かない範囲については、赤外線調査として下さい。
2	調査対象建物のCADデータはありますか	調査対象建物全てのCADデータは有りませんが、図面は貸与出来ます。