

質疑回答事項通知書

業者各位

平成29年6月30日～平成29年7月4日入札執行の予定である
「羽曳野市水道事業中央監視制御設備改良工事」の
仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	配置予定技術者について、特記仕様書第1章第1節11に機器の工場製作のみが行われている期間については非専任で良い旨の記載があります。 また、監理技術者マニュアルでは可能となっていますが、工場製作期間と現場据付期間とで技術者の交代も可能との認識でよろしいでしょうか？	監理技術者の工期途中での交代は、原則認められません。
2	特記仕様書19、20、21に伊賀受水場、西浦受水場、羽曳山配水場について既設のネットワークレコーダと通信を行い、本施設内の監視カメラの映像の監視を可能にすることと記載がありますが、その他の箇所には記載がありません。 ネットワークレコーダが将来となっているので不要ということでしょうか？	その他の箇所の監視カメラの映像の監視を可能としてください。
	システム構成図(更新後)ではその他の箇所についてもVPNルータが機能追加のマークになっています。このVPNルータの機能追加は具体的にどのような追加なのでしょう？	VPNルータの機能追加は、本工事で設置する機器の信号を通信できるようにするものです。
	壺井浄水場のVPNルータは機能追加になっているが、応急給水拠点と配水モニタ系(3箇所)が機能追加になっていないのはなぜでしょうか？	本工事の対象外のためです。
	また、既設ITVメーカー及びVPNルータのメーカーをご教示頂きますようお願い致します。	既設ITVのメーカー名 パナソニックシステムネットワークス株式会社 既設VPNルータのメーカー名 ヤマハ株式会社
3	特記仕様書 P.9、1)システム基本構造 ⑮「監視システムの稼動性能を判断する為に、本章に記載されている機能を、浄水監視システムで納入実績があるものを採用すること」と記載されていますが、本章＝第2章新設工事に記載のある、監視基本性能、帳票機能、トレンド機能、データベース基本機能、自動制御機能すべてが浄水監視システムで納入実績があるということ为宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
4	既設ITVカメラの(既設フレッツVPNワイド回線に接続されている)ルータのメーカーと型式を教えてください。	既設VPNルータのメーカー名と型式 ヤマハ株式会社 石川浄水場: RTX1210、壺井浄水場: NVR500
5	石川浄水場内のPLCメーカーとCPUの型式を教えてください。	石川浄水場場内PLCのメーカー名とCPUの型式 PLC: 三菱電機株式会社 CPU: FC-S21W/S72W6R(NEC)
6	完工日までのビジネスイーターのランニング費用を見込む必要がありますか。	新システムでの監視制御が開始し、旧システムの通信回線が撤去されるまでの各施設のランニング費用を見込んでください。
7	特記仕様書のP.14の石川浄水場の付属品として「事務機・OA 卓 一体型 一式」と記載されていますが、設計図(PE-17)において、付属品の機として対象となる部分を教えてください。 記号のNO.26,27だけが対象でしょうか。	事務機と設計図(PE-17)の盤名称一覧表の備考欄の新設及び卓新設とある機器の機が対象です。 ただし、No.29,30は除きます。