

質疑回答事項通知書

業者各位

平成31年4月12日～平成31年4月16日入札執行の予定である「平成31年度羽曳野市宮向野東住宅2,3号棟解体工事実施設計委託業務」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	貸与図書に意匠図とありますが、構造図、設備図は無いのでしょうか。無い場合、構造躯体の寸法及び設備等は、現状の目視による現場調査及び意匠図から読み取れる範囲で想定し、作図・積算するものと考えてよろしいですか。また、貸与図面を貼り付け加工し、利用しての作図は可能と考えてよろしいですか。	構造図、設備図の図書はあります(データはなし)。貸与図面を貼り付け加工しての作図は可能です。
2	PCB調査について、濃度分析が必要でしょうか。必要な場合、その検体数は何検体程度見込めばよろしいでしょうか。	PCB調査については、濃度分析は不要です。図面及び現場調査の上、PCB含有調査が必要なものがあれば報告書として提出してください。
3	土壤汚染状態の調査について、土地利用履歴の調査と土壤の汚染状態を調査するとありますが、土地の利用履歴及びヒアリング調査の結果、土壤汚染されていると判断される場合の土壤調査の詳細内容をご教示願います。(調査内容により見積金額が変動するため)	調査の結果、土壤汚染されていると判断された場合の土壤調査の詳細内容については、大阪府環境農林水産部環境管理室の土壤汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土壤汚染に係る調査・対策の手引き(3,000㎡以上の土地の形質変更時の手続き(抜粋))を参考にしてください。