

質疑回答事項通知書

業者各位

令和4年7月1日～令和4年7月5日入札執行の予定である
「羽曳野市立丹比コミュニティセンター屋根改修工事に伴う設計業務」の仕様について質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	アスベスト調査箇所は足場や高所作業車を使わずに採取可能な場所でしょうか。	調査箇所は2階の軒天と屋根を考えています。軒天についてはバルコニーから脚立で可能です。屋根については安全対策を施した上で、梯子で屋根に上ることは可能です。
2	既設屋根の仕上げをお教えてください。	1階屋根が銅板葺、2階屋根がアスファルトシングル葺(冷工法)です。
3	ソーラーパネルは今回の改修対象でしょうか。	ソーラーパネルは撤去工事のみです。
4	想定されている設備設計の内容をお教えてください。	ソーラーパネル撤去に伴う電気配線系統整備等を想定しています。