

平成 30 年 7 月 13 日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市舗装路面下空洞調査業務委託

	質 問	回 答
1	調査区間の総延長は16.75kmとなっておりますが、2車線道路の場合、調査距離は2倍（往復分）となるのでしょうか？	地下埋設物が多い車線の調査を考えており、1車線での調査が主体と考えております。

回答先	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ 電話06 (6902) 5746 (内線2216~2218)