

## 門真市上下水道局発注の入札に係る質問・回答書

件名 松生町・深田町地区配水管布設替工事外

	質 問	回 答
1	廃路盤材（クワツヤ）（第108号代価表）の単位がtとなっていますが、その比重（t/m <sup>3</sup> ）を教えてください。	比重は2.04です。
2	廃路盤材（水硬性スガ）（第109号代価表）の単位がtとなっていますが、その比重（t/m <sup>3</sup> ）を教えてください。	比重は2.08です。
3	ポンプ運転工の日数または、算出方法を教えてください。（工種別あるいは合計日数）	ポンプ運転工の日数は工事の規模、現場の状況などを考慮して算出しています。 また、作業時排水のため日数には不稼働係数はかけていません。 なお、積算上の合計日数は119日としていますが、実施工に当たっては、必要数量を見込んで応札してください。
4		
5		

送 信 先	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市上下水道局経営総務課
	電話06(6903)3131