

門真市上下水道局発注の入札に係る質問・回答書

件 名 公共下水道第1工事

	質 問	回 答
1	水替工（第212号代価表、第215号代価表）のポンプ運転日数を教えてください。	第212号代価表は、28日です。 第215号代価表は、73日です。
2		
3		
4		
5		

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市上下水道局経営総務課
	電話06(6903)3131