

## 門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件名 御堂町・宮前町地区老朽管更新実施設計業務

	質 問	回 答
1	参加資格要件に本業務の予定価格と同額以上の水道施設（配水管布設替）とありますが、（送水管布設替）の実績ではだめでしょうか。	業務内容に配水管布設替の実績が含まれている場合は可能です。ただし、送水管のみの実績は不可とします。
2	御堂町工区内に古川の横断箇所がありますが、設計書内には水管橋の記載がありません。設計対象外なのでしょうか、それとも変更対象なのでしょうか。	現在添架されている水管橋は耐震性能を有しており、本設計にて連絡を想定しているので、設計対象外です。
3	御堂町工区内既設の水管橋は口径何mでしょうか。	φ250mmです。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課 電話06(6903)3131