

令和2年7月9日

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件名 公共下水道桑才第1管渠築造工事(4)

	質 問	回 答
1	第249号代価表、第252号代価表、第255号代価表の水替工について、ポンプ運転日数をそれぞれ教えてください。	第249代価表：14日 第252代価表：50日 第255代価表：35日
2	運搬費(第262号代価表)の深夜・早朝割増は全運搬距離を対象としていますか。	全運搬距離は対象としていません。

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06(6903)3131