

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真市立大和田小学校トイレ改修工事実施設計業務委託

	質 問	回 答
1	実施設計図面 第1～2回提出、予定 価格内訳書 第1～2回提出につい て、各回共一式を提出すると考えてよ いでしょうか。 若しくは、段階的に分けて1～2回提 出するとのお考えでしょうか。	各回一式提出とする。
2	アスベスト含有調査 対象建物の内外 装塗材との記載がありますが、外部仕 上塗材も含まれるということでしょう か。 含まれるのであれば、その調査範囲、 規模などを教えてください。	外部仕上塗材を含む。 調査範囲は、トイレ改修工事部分の1 階から3階までの外壁面とし、検体数 は1。

回 答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ
	電話06 (6902) 5746 (内線2216～2218)