

令和 3年 9月 6日

門真市発注の入札に係る質問・回答書

件 名 門真住宅18棟撤去工事について

	質 問	回 答
1	図面番号A-02 家屋調査の範囲をご教授ください。	本工事に家屋調査は含まれていません。
2	図面番号A-03 内部備品は全て撤去と考えてよろしいでしょうか。 その際、撤去費の手間・処分は別途と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。 撤去の手間・処分費は予定価格に含んでいます。 図面番号A-21参照
3	図面番号A-03 敷地内に廃油・廃酸・廃アルカリ等薬品はありますでしょうか。	設計時の調査では廃油・廃酸・廃アルカリ等薬品はありません。
4	図面番号A-03 樹木の移植はないと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
5	図面番号A-04 8その他 ①メカーリト アスペクト除去 同等品以上とは、「湿式工法で技術審査証明を取得していればよろしい」と読み替えてよろしいでしょうか。	図面番号A-04 6.アスベスト含有建材の除去及び処理 3.アスベスト含有吹付け材の除去 工法は、一般財団法人日本建築センター(BCJ)の建設技術審査証明書(建築技術)を取得した「集じん装置付ディスクグラインダー工法(湿式)」とすること。

回答	(e-mailアドレス) keiyaku@city.kadoma.osaka.jp
	門真市 総務部 総務課 契約グループ 電話06(6902)5746(内線2216~2218)