

令和4年6月29日

門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件名 泉町浄水場第1ポンプ室2階増築部撤去工事

	質 問	回 答
1	外壁部の鋼板（リシン吹き付）のア スベスト撤去の工法はどの様な 工法 で積算してますか？	剥離剤併用手工具ケレン工法で積算し ております。
2		
3		
4		
5		

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06(6903)3131