

## 門真市上下水道事業発注の入札に係る質問・回答書

件名 松生町地区配水管布設替工事

	質 問	回 答
1	管工事に、特殊T字管φ150×φ100の労務費が計上されていませんが、ご教示ください。	特殊T字管布設に係る労務費については、鋳鉄管吊込み据付(機械)の口径150mmにて、延長分を計上しています。
2		
3		
4		
5		

回 答	(e-mailアドレス) sui01@city.kadoma.osaka.jp
	門真市環境水道部経営総務課
	電話06(6903)3131