

## 質疑書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	市立中保健センター他4施設空調改修機械設備工事
----	-------------------------

( 質 問 事 項 )	( 回 答 )
GHP-1 ガスヒートポンプ式チラー へのガス配管更新工事は該当図面が無い為、別途工事と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
制限付き一般競争入札実施要領2(2)、(3)についてですが、監理技術者1名、主任技術者相当の国家資格者1名の合計2名必要と考えて宜しいでしょうか。また、主任技術者相当の国家資格者については改修工事の施工実績は不要と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
図面No.M-15にPAC-24-2 ×5台の記載がございますが、機器表M-10には記載がございません。必要と思われる為、PAC-24-2 の品名、仕様等を御教授下さい。	PAC-24-1と同仕様・能力とします。
R85tクレーンでの屋上の更新機器の搬入、また撤去搬出の回数を各何度見込めば良いか御指示下さい。	別紙工事制限より想定願います。
既設冷媒配管との接続は火無し継手と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
更新の加湿給水について、機器の接続部分には既設バルブがあるとし、今回工事には含まないと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。

<p>図面No.M-48～50 天井材仕様リストに 化粧石膏ボード(二重張り)とございますが、捨て張り石膏ボード+ジプトーン もしくは、石膏ボード+岩綿吸音板 のどちらと考えればよろしいでしょうか。また厚みも御指示下さい。</p>	<p>石膏ボード+岩綿吸音板とします。 厚みは石膏ボードは9.5mm、岩綿吸音板は12.0mmとします。</p>
<p>図面No.M-49 天井材仕様リストに ラミネート合板とございますが、合板一枚張り もしくは、石膏ボード+合板 のどちらと考えればよろしいでしょうか。また和室のため木目調と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>合板一枚張りとします。和室は木目調とします。</p>
<p>今回工事に伴う、家具、備品等の什器類の移動は別途としてよろしいでしょうか。</p>	<p>家具、備品等の什器類はLAN等の接続があるため、移動させずに施工してください。</p>
<p>空調室内機(天井埋込ダケ外形,天井ビルトイン形)更新に伴う 接続ダケ外、チャンパー類、制気口(ボックス共)は既設利用と考え、接続のみ本工事と考えてよろしいでしょうか</p>	<p>よろしいです。</p>